

令和4年度 駒岡資源選別センター外壁改修業務 質問書

令和4年7月7日 回答

	項目	質問事項	回答
1	塗装工事	腰壁A、腰壁B、外壁A、外壁B共にアスベストが含有されているのでしょうか。	腰壁A、Bにアスベストが含有されております。
2	塗装工事	腰壁Aの複層塗材Eの仕上げ塗材は、フッ素樹脂塗装品でよろしいでしょうか。	腰壁Aの仕上げ塗材はフッ素樹脂になります。
3	仮設工事	仮設ハウス等の仮設物設置用地は、敷地内に無償借用でよろしいでしょうか。	仮設物設置用地は敷地内無償貸与可能です。